



Installationsanvisning för HS 0,6 reningsverk

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se
Lisselberga I
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se

Installationsanvisning



- Gräv ett hål på ca 3x1,5 och 1,3 meter djupt.
- Lägg ca 20-30 cm makadam (16-32 mm) i botten

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se

Lisselberga 1
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se

Installationsanvisning



- Lyft ner reningsverket på plats (Hs 0,6 klara man av att lyfta för hand)
- Se till att det kommer i våg.

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se

Lisselberga 1
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se



- De tryckimpregnerade reglarna är till för att förankra reningsverket mot upplyftning i våt mark.
- Fyll upp med grus och fyllnadsmassor runt reningsverket, se upp för grova stenar som kan ha hål på tankarna.

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se

Lisselberga 1
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se

Installationsanvisning



- Återfyll runt behållarna, vi rekommenderar att man lägger isolerskivor vid sidan om tankarna för att förhindra frysning.

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se

Lisselberga I
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se



- I det här exemplet räckte inte fallet på utloppet till så en pumpbrunn fick installeras (det svarta långa röret)
- Lådan för luftpumpen sätts på plats bredvid tankarna på lämplig plats.

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se

Lisselberga 1
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se



- Efterpolering
- För att få bästa reningseffekt så infiltrerar man det reade vattnet i marken i en efterpoleringsbädd.
 - Gräv ett hål på 1,5x4 meter och 0,7 meter djupt.



- Lägg ett gruslager i botten på 20 cm med stenstorleken 16-32 mm (makadam)
- Ovanpå gruset läggs 4 st SM 150 filterskivor på rad. som är 5 cm tjocka.
- Därefter lägger man ut spridarröret

Den effektiva ytan i det porösa filterskivorna i bädden är 36 m²

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se

Lisselberga I
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se

Installationsanvisning



- Rulla ut markduken över allt.
- Återfyll med lämpliga fyllnadsmassor.

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se
Lisselberga 1
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se

Installationsanvisning



- Är det risk för frysning lägg i isolerskivor.

AQUATRON INTERNATIONAL AB

www.aquatron.se
Lisselberga 1
725 93 Västerås

Telefon: 021-560 20
Fax: 076-848 20 96
E-post: info@aquatron.se